

1. Ergänzung

(Ergänzung gemäß EG-Richtlinie 94/9 Anhang III Ziffer 6)

ZELM ex

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

ZELM 05 ATEX 0279 X


Gerät: **Axialventilator Typ AW...**
Hersteller: **Systemair GmbH**
Anschrift: **D-97944 Windischbuch**

Beschreibung der Ergänzung

Die 1. Ergänzung betrifft die Überprüfung der Anforderungen der unten genannten Normen für die folgenden, im Rahmen der Dokumentation beschriebenen Varianten:

- AW 355D4-2-EX
- AW 420D4-2-EX
- AW 550D6-2-EX
- AW 650D6-2-EX

Die Kennzeichnung lautet künftig:

 II 2G c Ex e IIB T1, bzw. T2, bzw. T3, bzw. T4

Die Ventilatoren enthalten zukünftig die Drehstrommotoren der Typenreihe MK 106-.D... mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 08 ATEX 3061. Die „Elektrischen Daten“ bleiben unverändert. Ebenso unverändert bleiben die besonderen Bedingungen, welche auch für diese 1. Ergänzung gelten.

Prüfbericht Nr.

ZELM Ex 1441011873

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfüllt durch Übereinstimmung mit folgenden Normen:

EN 13463-1:2009
EN 60079-0:2006

EN 13463-5:2003
EN 60079-7:2007

EN 14986:2007

Braunschweig, 2011-11-01

ZELM ex

**Zertifizierungs-
stelle**



Zertifizierungsstelle ZELM ex
Dipl.-Ing. Harald Zelm

ZELM ex

Seite 1 von 1

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Prüf- und Zertifizierungsstelle ZELM ex

ZELM ex
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Siekgraben 56 · D-38124 Braunschweig