

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Komponente Volumenstromregler Optima-R gem. Anlage 1

Auftraggeber IMOS - Systemair, s.r.o.
Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, Slowakische Republik

Prüfdatum /-ort 24. - 26.01.2011, IMOS - Systemair, s.r.o., Kalinkovo 90043,
Slowakische Republik

Prüfkriterien Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die
hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgend mit „✓“ markierten
Regelwerke geprüft:

Allgemeine Raumluftechnik

VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)
SWKI VA104-01 (04/2006)
VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)
ÖNORM H 6021 (09/2003)
DIN EN 13779 (09/2007)


Krankenhausbereich

✓ DIN 1946 Blatt 4 (12/2008) ✓
✓ SWKI 99-3 (03/2004) ✓
✓ ÖNORM H 6020 (02/2007) ✓
✓
✓

Prüfergebnis Die Hygiene-Konformität der geprüften Komponente wird bestätigt.

Gültigkeitszeitraum 3 Jahre: 01.2011 - 01.2014

Registriernummer HKP/SK/85-3a/8/SA/01111/0114



J. Kornack

geprüft durch **ILH BERLIN**

Gutachter: Dipl.-Ing. (FH) Jacob Kornack

ausgestellt am 25.01.2012, Berlin

*Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die Hygiene-Konformitätsprüfung umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.