



VKF Technische Auskunft Nr. 32205

Inhaber /-in
Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs ZH
Schweiz

Hersteller /-in
Systemair Production a.s.
90043 Kalinkovo
Slovakia

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt BRANDSCHUTZKLAPPE F-R60K

Beschreibung Brandschutzklappe, rund, mit Gehäuse aus Stahlblech (D=0,9mm), Klappenblatt aus Kalzium-Silikat (D=20mm).
Auslösung: elektrisch, thermisch
Dmax=630mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-063-20-AUNE' (04.08.2020), PB 'FIRES-FR-081-20-AUNE' (04.08.2020), PB 'FIRES-FR-083-20-AUNE' (15.06.2020), PB 'FIRES-FR-095-20-AUNE' (10.08.2020), PB 'FIRES-FR-201-20-AUNE' (15.12.2020), KB 'FIRES-CR-182-20-AUPE' (27.01.2021), EXAP-Bericht 'FIRES-ER-002-21-NURE' (27.01.2021), LB '1396-CPR-0194' (04.02.2021), LB '1396-CPR-0194' (04.02.2021); Hersteller: LE 'F-R60K-A-EN' (04.02.2021)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher