

**Zertifikat**  
**Nr. MPA-BS 6000/477/21-1**

**Bauprodukt**

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen

Brandschutzklappen „FDR-3G“, „FDS-3G“, „FDS EI90S“, „FDS EI120S“, „PKI-C EI60S“, „PKI-C EI90S“, „PKI-C EI120S“, „F-C2“, „F-B90“

**Hersteller und Herstellwerk**

Systemair Production a.s.  
Hlavná 371  
900 43 Kalinkovo  
Slowakei

**Technische Spezifikationen**

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 15650:2010.

**Prüfung/Klassifizierung**

Die Brandschutzklappen wurden nach EN 15650:2010 geprüft. Sie bestehen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (mindestens Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1).

**Überwachung**

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich überwacht von Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slowakei.

**Gültigkeit**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.03.2021 ausgestellt und ist gültig bis zum 22.03.2026, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 23.03.2020

Dr.-Ing. S. Lehriberg



Seite 1 von 1