

Certifikát stálosti vlastností

1396- CPR- 0169

V souladu se směrnicí (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9.3.2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se tento certifikát vztahuje na stavební výrobek

Hranatá požární klapka Systemair FDS-EI90S a FDS-EI120S

používaný na zabránění šíření požáru a snížení šíření kouře z jednoho požárního úseku do jiného, který může proniknout požárně dělícími stěnami a podlahami přes vzduchotechnický systém. V případě požáru nebo zvýšení teploty se výrobek automaticky uzavře prostřednictvím teplotně citlivého aktivačního elementu. Výrobek používaný za podmínek popsanych v Posouzení a ověření stálosti parametrů č. C1396/19/0015/4002/SC (vydané notifikovanou osobou č. 1396 FIRES s.r.o., Batizovce dne 19.12.2019) je

uvedený na trh pod jménem nebo ochrannou známkou

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovenská republika

a vyráběný v závodě

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovenská republika

Tímto certifikátem se potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností uvedených v příloze ZA normy

EN 15650: 2010

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto certifikátu jsou uplatněna, a že systém řízení výroby prováděný výrobcem se posoudil na zajištění

stálosti vlastností stavebního výrobku.

Tento certifikát vydaný 19.12.2019 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, metody posuzování a ověřování stálosti vlastností a ani výrobní podmínky v závodě výrazně nezmění a pokud nebude pozastavený nebo zrušený notifikovanou osobou na certifikaci výrobku.

Batizovce, 19.12. 2019

Razítko

Podpis

Ing. Henrieta Lapková

Vedoucí certifikačního subjektu.

Toto je překlad anglického originálu, viz příloha



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



Certificate of constancy of performance

1396-CPR-0169

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Systemair rectangular fire damper FDS EI90S and FDS EI120S

used to prevent fire and reduce smoke spreading from one fire compartment to another through the air ductwork system which may penetrate fire separating walls and floors. In the case of fire or elevated temperatures, the dampers close automatically by means contained within their own construction. The product used on conditions defined in Assessment and verification of constancy of performance C1396/19/0015/4002/SC (issued by FIRES, s.r.o., NB 1396 on 19.12.2019) is

placed on the market under the name or trade mark of

**Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovak Republic**

and produced in the manufacturing plant

**Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovak Republic.**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 15650: 2010

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 19.12.2019 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Batizovce, 19.12.2019



Ing. Henrieta Lapková
Head of Product Certification Body

117120

FIRES 136a/C-31/01/2017-E