



VKF Technische Auskunft Nr. 32432

Inhaber /-in

Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs ZH
Schweiz

Hersteller /-in

Systemair Production a.s.
90043 Kalinkovo
Slovakia

Gruppe

802 - Entrauchungsklappen

Produkt

RECHTECKIGE ENTRAUCHUNGSKLAPPE, TYP S-SA2L

Beschreibung

Rechteckige Entrauchungsklappe mit Schutzgitter, mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Kalziumsilikat.
Auslösung: automatisch
Bmin=200mm x Hmin=200mm
Bmax=1600mm x Hmax=1000mm
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

Anwendung

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten.
Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

Unterlagen

Fires, Batizovce: KB 'FIRES-CR-222-15-AUNE-Ed. 2' (14.11.2018), PB 'FIRES-FR-173-15-AUNE' (07.09.2015), PB 'FIRES-FR-174-15-AUNE' (09.09.2015), PB 'FIRES-FR-155-17-AUNE' (15.08.2017), PB 'FIRES-FR-223-17-AUNE' (21.11.2017), PB 'FIRES-FR-054-18-AUNE' (15.03.2018), LB '1396-CPR-0147' (13.05.2019); Hersteller: LE 'S_SA2L' (26.10.2022)

Prüfbestimmungen

EN 1366-10 geprüft mit Last

Beurteilung

Klassifizierung EI 120 (ved-hod-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

21.12.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy