

Deklaracja zgodności

Typ urządzenia	Kanałowe nagrzewnice na wodę gorącą/wodę lodową/czynnik chłodniczy
Oznaczenie typu	PGK, PGV, PGDX, CWW, CWK, WHS, WCS, DXES, SHS, DX/CS, CS, VBC, VBR, VBK, VBF, DXRE
Nazwa marki	VEAB / SYSTEMAIR
Producent	VEAB HEAT TECH AB BOX 265, SE-281 23 HASSLEHOLM SWEDEN

Niniejszym oświadczamy, że wymienione produkty są zgodne z obowiązującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa PED 2014/68/EU
- Dyrektywa ROHS 2011/65/EU


Poniższe wymienniki wykorzystujące powietrze jako płyn wtórny są zgodne z warunkami dyrektywy PED oraz krajowymi przepisami wykonawczymi:

- Nagrzewnice powietrza / chłodnice z użyciem wody / glikolu jako płynu podstawowego
- Nagrzewnice powietrza wykorzystujące parę jako płyn podstawowy
- Wymienniki skraplające wykorzystujące czynnik chłodniczy jak płyn podstawowy
- Wymienniki z bezpośrednim odparowaniem wykorzystujące czynnik chłodniczy jako płyn podstawowy

Oświadczamy, że dane urządzenia są zgodne z powyższymi przepisami Dyrektyw.
Produkty w art. 3 par. 3 nie mają oznaczenia CE.

Typ wymiennika	Ciśnienie testowe (bar)
DXRE (R410A), PGDX (R410A), DXCS (R404A/R410A), CS (R404A/R410A)	48
VBC, VBR, PGV, PGK, CWK, CWW, WHS, WCS, VBF, VBK	20

Hässelholm 2019-08-30



Mikael Isaksson / Quality Manager