

Topvex SoftCooler TR/SR

Montage du pare gouttelettes



FR Instructions d'installation

Sommaire

1 Consignes de sécurité.....	1
2 Montage du pare gouttelettes	1

1 Consignes de sécurité

Avertissement

Veillez lire les consignes suivantes avant toute intervention sur l'appareil pour éviter de vous blesser :

- Mettez l'appareil à l'arrêt depuis le panneau de commande de la centrale de traitement de l'air.
- Ouvrez et verrouillez l'interrupteur de sécurité de la centrale de traitement d'air.
- Ouvrez et verrouillez l'interrupteur de sécurité de l'unité de refroidissement.

Note!

Les images illustrent un montage sur une centrale en version droite. La marche à suivre est symétrique pour les centrales en version côté gauche.

2 Montage du pare gouttelettes

1

Desserrez le support supérieur.

Le support supérieur est fixé à la paroi au-dessus du plateau de récupération qui maintiendra le pare gouttelettes en place contre la batterie de refroidissement.

Desserrez la vis (1 x 8 mm hex) qui maintient le support en place et extrayez-le de la console intérieure.




2

Fixez le pare gouttelettes dans le longeron ouvert vers le bas. Assurez-vous que la flèche située sur le dessus de l'éliminateur indique bien le sens de circulation de l'air. Placez le premier pare gouttelettes dans la partie interne du bac de récupération et poussez le jusqu'à ce qu'il touche la porte d'inspection, puis insérez le second éliminateur.



3

Repositionnez le support supérieur en l'insérant dans la console intérieure. Resserrez la vis (1 x 8 mm hex) au niveau des extrémités de la console. Refermez les portes d'inspection et démarrez la centrale conformément aux « Instructions d'installation et de fonctionnement des centrales de traitement d'air ».



Systemair AB se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations au contenu de ce manuel sans avis préalable.



SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Phone +46 222 440 00

Fax +46 222 440 99

www.systemair.com